

**Ответ на предписание № 61/19 от 23.06.2023года об устранении
выявленных нарушений обязательных требований**

Муниципальное образовательное дошкольное учреждение «Детский сад №22» в ответ на предписание по проведению профилактического визита № 61/19 от 23.06.2023 сообщает следующее:

1. На территории учреждения установили тентовые навесы на 2-х групповых площадках старшей и подготовительной группы. Нарушение п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» устранены частично.

2. По нарушению п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 к внутренней отделке стен, пола и потолков пищеблока, где отмечены дефекты покрытия, механические повреждения, местами отошла облицовочная плитка производится сметирование в комитете по образованию и решение о дате проведения капитального ремонта.

3. Нарушение п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 в данный момент устранить невозможно (предписание №61/19 от 23.06.2023), т.к. в туалетных комнатах будут оборудоваться кабинки при ремонте полов по нарушению п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (№72/19 от 28.05.2024)

4. Искусственное освещение в игровой 1-ой младшей группы «Б» по результатам замеров ниже диапазона допустимых величин, определённых требованиями гигиенических нормативов СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»(т. 5.54), что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». По данному нарушению будет добавлено освещение по нормам СанПин в течение года.

Заведующий
МДОУ «Детский сад №22»

Н.С. Вдовина